

聚源镇养老中心电影院空调设备设施项目

竞价邀请函

各供应商：

我单位现对聚源镇养老中心电影院空调设备设施项目进行竞价采购，欢迎有资质和能力的供应商根据竞价文件要求参加本次竞价活动，项目要求如下：

一、投标人资格要求

国内经工商、税务部门正式注册登记的，具有独立法人资格，独立承担民事责任和履行合同能力，具有良好的经济信誉的公司。

二、项目内容

详见附件

三、报价人须知

1. 参加竞价的公司应遵循中华人民共和国招投标法、政府采购法的法律法规及通行规则；

2. 投标资料包括：①竞价报价表；②营业执照、税务登记、组织机构代码证或“三证合一”后的证件及法人代表或委托人身份证复印件（加盖公章）。

3. 报价文件封装：投标报价单一律采用 a4 纸，入袋内密封，对应写明报价人名称。

4. 本项目最高报价为：70000.00 元，报价人对本项目只允许一个有效报价，超额报价或多个报价视为无效

报价，投标报价为一次性不得更改的报价，以人民币报价并加盖单位公章方为有效。

5. 递交相应资料时间：2021年6月29日17:00时前提交密封的询价资料。

6. 递交资料地点：成都市青羊区草市街71号成都市电影集团有限责任公司

7. 我公司评标后确定中标单位，中标结果我单位将电话正式告知中标的报价单位。

四、有关事项

关于本次竞价事宜，可按以下方式联系咨询：

联系人：杨女士

联系电话：028-86027968

附件：

聚源镇养老中心电影院空调设备设施采购项目

一：项目基本情况

项目名称：聚源镇养老中心电影院空调设备设施采购项目

项目地址：都江堰市聚源镇勤学路 86 号

采购方式：竞价

最高限价：70000.00 元（人民币）

二、采购内容

聚源镇影院空调设施设备配置明细表

序号	楼层	房间	面积 (m ²)	冷负荷 (W/m ²)	冷量 (*100W)	选型功率	数量
1	一楼	1号厅 (87座)	115	240	276	5P变频吸顶机	1台
						3P变频吸顶机	1台
2		2号厅 (67座)	100	240	240	3P变频吸顶机	2台
3		3号厅 (67座)	100	240	240	3P变频吸顶机	2台
4		走道	75	160	120	3P风管机	1台
1.5P风管机						1台	
6		影院大堂	120	180	216	5P风管机	1台
7						3P风管机	1台
8	控制室	12	260	31.2	大1.5P变频挂机	1台	

		合 计					11 台
5P 铜管及辅材							
3P 铜管及辅材							
1.5P 铜管及辅材							
酚醛阻燃风管（通道）							
室外排水工程材料							

三、聚源镇影院空调设施设备安装布局图

由 Autodesk 教育版产品制作

